防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 Certificate No. CE22.2247

产品名称 Name of Product	浮球液位计
型号及规格 Type of Product	Float-11①②③④⑤⑥D⑦
防爆标志 Marking	**Ex db IIC T6 Gb**
技术文件 Technical Documents	Q/JWFLOAT01-2022
图 号 Drawing No.	Float-11.00
备 注 Note (s)	1. 额定电压：DC24V。 2. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤+70℃。 3. 外壳防护等级：IP66。 4. 关联检验报告：J2212247。 5. 型号规格中，①代表产品型式：A-标准型，P-耐酸碱型；②代表接液材质：F-304，S-316L，E-PTFE 涂层；③代表精度：F-±5mm，T-±10mm；④代表过程连接：TN-螺纹 G2、FA-法兰 DN50 PN40、FB-法兰 DN80 PN40、FC-法兰 DN50 PN16、FD-法兰 DN80 PN16；⑤代表显示：N-不带，T-直立，H-水平；⑥代表电缆入口：M-M20×1.5，N-1/2NPT；⑦代表测量范围：L-(300～6000)mm，如：1000mm 时为 L-1000。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021　　GB/T 3836.2-2021

发 给 Issued to: 深圳计为自动化技术有限公司

本证失效日期 Date of Expire: 2027-07-06

发证日期 Date of Issue: 2022-07-06

印章 Seal　　主任 Director 于油城

中海油天津化工研究设计院有限公司

（国家防爆产品质量检验检测中心（天津））

（石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心）

National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号　邮政编码: 300131　电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131　Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn　http://www.pcec.com.cn