



防爆合格证

证 号： CCRI 23.1470X

申请单位： 深圳计为自动化技术有限公司

地 址： 深圳市龙岗区横岗街道六约社区龙岗大道 3162 号 501（一照多址企业）

产品名称： 雷达物位计

型号规格： Rada-31 DC24V 4~20mA

防爆标志： Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db

技术文件： Q/JW 01-2023

图 号： Rada-31-00

备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

发证日期： 2023年7月31日

有效期至： 2028年7月30日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritle.com.cn/Home>

电话：010-89268018





防爆合格证(附页)

证 号: CCRI 23.1470X

1. 可代表相同结构产品参数: Rada-32 DC24V HART 协议;
2. 外壳防护等级: IP66;
3. 隔爆接合面详细尺寸见企业审查合格备案的图纸, 后期隔爆接合面的修理, 尺寸不得低于备案图纸的规定;
4. 使用时需配接具有防爆合格证的且防爆等级相适应的电缆引入装置, 按其使用说明书规定和防爆合格证书要求对其进行填料密封;
5. 关联检验报告编号: 202354365。

以下空白

CCRITC

煤科(北京)检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址: 北京市北京经济技术开发区(大兴)采育镇育隆大街5号6号楼

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritle.com.cn/Home>

电话: 010-89268018