



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21.2144X
Certificate No.

产品名称 干簧管远传变送器
Name of Product

型号及规格 Reed-111
Type of Product

防爆标志 Ex ia II CT6 Ga
Marking

技术文件 Q/JWFLAP04-2015
Technical Documents

图号 Reed-11.00
Drawing No.

备注
Note (s)
1. 额定电压: DC24V。
2. 本安参数: $U_i: 28VDC, I_i: 93\text{ mA}, P_i: 0.65W, C_i: 0\mu F, L_i: 0mH$ 。
3. 产品使用环境温度: $-40^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$ 。
4. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
5. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件: 外壳材质为铝合金, 在0区使用时, 必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险!

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-04-02

Date of Expire:

发证日期: 2021-04-02

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>