



产品认证证书

证书编号: ZYGA-2022-002

证书持有人: 深圳计为自动化技术有限公司
地址: 深圳市龙岗区横岗街道六约社区龙岗大道3162号501

制造商: 深圳计为自动化技术有限公司
地址: 深圳市龙岗区横岗街道六约社区龙岗大道3162号501

生产厂: 深圳计为自动化技术有限公司
地址: 深圳市龙岗区横岗街道六约社区龙岗大道3162号501

产品名称和型号

音叉液位开关 Ring-11□□□R/W/N/T□□□

认证依据

IEC 61508-1:2010、IEC 61508-2:2010、GB/T 20438.1-2017、GB/T 20438.2-2017

认证结论

最高可适用于SIL 2@HFT=0, SIL 3@HFT=1的安全应用

认证实施规则和认证模式

ZYGA-GZ-01 A/2 功能安全产品认证实施规则
功能安全评估+型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合机械工业仪器仪表综合技术经济研究所功能安全产品认证实施规则的要求,证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书首次颁发日期:2023年06月12日,证书可通过认证机构查询网站www.fs-china.org对证书状态进行查询。如下文件是本证书的组成部分:
《Ring-11音叉液位开关功能安全评估报告》报告编号:ZYGA-2022-FSA-002。

有效期至
2028.06.12

发证日期
2023.06.12



机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 (ITEI)

地址: 中国·北京市西城区广外大街甲397号
电话: 010-63261819 网址: www.itei.cn