



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE18.2284X
Certificate No.

产品名称 轻巧型磁开关
Name of Product

型号及规格 SW-2111
Type of Product

防爆标志 Ex ia II C T6 Ga
Marking

技术文件 Q/JWSW02-2018
Technical Documents

图号 SW-21.00
Drawing No.

备注
Note (s)

1. 本安参数: $U_i: 28V$, $I_i: 0.093A$, $P_i: 0.65W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$ 。
2. 产品使用环境温度: $-40^{\circ}C \leq T_a \leq +70^{\circ}C$ 。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 本证可代表产品型号: SW-2112。
5. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件: 安装时外壳必须可靠接地。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-09-21
Date of Expire:

发证日期: 2018-09-21
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(Tianjin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>